北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/10 00:00:00.00	100.58	1.33	7.46	0.00
2021/01/10 01:00:00.00	104.95	1.35	7.46	0.00
2021/01/10 02:00:00.00	92.92	1.39	7.46	0.00
2021/01/10 03:00:00.00	101.68	1.39	7.47	0.00
2021/01/10 04:00:00.00	112.48	1.45	7.46	0.00
2021/01/10 05:00:00.00	92.19	1.51	7.46	0.00
2021/01/10 06:00:00.00	107.56	1.48	7.46	0.00
2021/01/10 07:00:00.00	89.71	1.54	7.44	0.00
2021/01/10 08:00:00.00	121.62	1.72	7.45	0.00
2021/01/10 09:00:00.00	139.82	1.88	7.46	0.00
2021/01/10 10:00:00.00	172.58	1.95	7.46	0.00
2021/01/10 11:00:00.00	166.43	1.87	7.45	0.00
2021/01/10 12:00:00.00	154.55	1.78	7.44	0.00
2021/01/10 13:00:00.00	130.42	1.69	7.43	0.00
2021/01/10 14:00:00.00	104.72	1.65	7.44	0.00
2021/01/10 15:00:00.00	109.44	1.63	7.43	0.00
2021/01/10 16:00:00.00	106.91	1.61	7.43	13.18
2021/01/10 17:00:00.00	129.26	1.65	7.43	51.97
2021/01/10 18:00:00.00	107.48	1.68	7.41	18.13
2021/01/10 19:00:00.00	103.06	1.60	7.39	18.27
2021/01/10 20:00:00.00	92.93	1.53	7.38	18.19
2021/01/10 21:00:00.00	105.33	1.52	7.39	22.32
2021/01/10 22:00:00.00	108.44	1.52	7.39	18.13
2021/01/10 23:00:00.00	103.11	1.55	7.40	18.85

最大值	172.58	1.95	7.47	51.97
最小值	89.71	1.33	7.38	0.00
平均值	114.92	1.59	7.44	7.46
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				