北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/11 00:00:00.00	112.36	1.65	7.41	22.41
2021/01/11 01:00:00.00	113.48	1.73	7.42	37.77
2021/01/11 02:00:00.00	124.10	1.76	7.43	69.09
2021/01/11 03:00:00.00	114.47	1.67	7.43	56.06
2021/01/11 04:00:00.00	124.55	1.65	7.43	0.54
2021/01/11 05:00:00.00	110.66	1.63	7.43	0.00
2021/01/11 06:00:00.00	97.37	1.61	7.42	0.09
2021/01/11 07:00:00.00	99.60	1.62	7.43	0.20
2021/01/11 08:00:00.00	102.08	1.60	7.45	0.07
2021/01/11 09:00:00.00	123.11	1.58	7.44	0.93
2021/01/11 10:00:00.00	163.08	1.73	7.36	0.00
2021/01/11 11:00:00.00	799.49	0.49	7.30	14.44
2021/01/11 12:00:00.00	1000.00	0.01	7.25	27.35
2021/01/11 13:00:00.00	1000.00	0.03	7.24	27.35
2021/01/11 14:00:00.00	1000.00	3.48	7.24	27.35
2021/01/11 15:00:00.00	1000.00	6.02	7.24	27.35
2021/01/11 16:00:00.00	1000.00	8.23	7.24	27.35
2021/01/11 17:00:00.00	1000.00	8.64	7.25	27.35
2021/01/11 18:00:00.00	1000.00	9.71	7.25	27.35
2021/01/11 19:00:00.00	1000.00	10.14	7.25	27.35
2021/01/11 20:00:00.00	1000.00	10.88	7.26	13.85
2021/01/11 21:00:00.00	999.00	11.42	7.26	15.55
2021/01/11 22:00:00.00	976.54	11.52	7.26	37.44
2021/01/11 23:00:00.00	845.13	11.52	7.27	35.60

最大值	1000.00	11.52	7.45	69.09
最小值	97.37	0.01	7.24	0.00
平均值	579.38	4.60	7.33	21.79
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				