北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/13 00:00:00.00	171.10	1.39	7.44	0.00
2021/01/13 01:00:00.00	204.36	1.38	7.45	0.00
2021/01/13 02:00:00.00	177.54	1.32	7.44	0.00
2021/01/13 03:00:00.00	164.86	1.32	7.42	0.19
2021/01/13 04:00:00.00	170.02	1.18	7.41	0.00
2021/01/13 05:00:00.00	126.61	1.03	7.43	0.00
2021/01/13 06:00:00.00	109.98	0.99	7.45	0.00
2021/01/13 07:00:00.00	109.98	0.99	7.48	37.90
2021/01/13 08:00:00.00	122.97	0.97	7.49	56.49
2021/01/13 09:00:00.00	231.99	0.97	7.48	35.90
2021/01/13 10:00:00.00	137.00	0.98	7.50	0.00
2021/01/13 11:00:00.00	127.26	0.94	7.51	0.18
2021/01/13 12:00:00.00	112.14	0.96	7.52	18.26
2021/01/13 13:00:00.00	110.72	1.05	7.53	30.54
2021/01/13 14:00:00.00	98.87	1.23	7.53	33.81
2021/01/13 15:00:00.00	125.19	1.48	7.53	28.56
2021/01/13 16:00:00.00	145.00	1.54	7.51	49.91
2021/01/13 17:00:00.00	125.21	1.50	7.49	44.83
2021/01/13 18:00:00.00	117.68	1.69	7.41	44.89
2021/01/13 19:00:00.00	132.77	1.77	7.42	44.89
2021/01/13 20:00:00.00	233.72	1.77	7.45	44.89
2021/01/13 21:00:00.00	152.10	1.80	7.43	41.06
2021/01/13 22:00:00.00	173.70	2.41	7.44	23.37
2021/01/13 23:00:00.00	115.71	2.92	7.45	56.81
最大值	233.72	2.92	7.53	56.81
最小值	98.87	0.94	7.41	0.00
平均值	145.69	1.40	7.47	24.69
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				