北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/14 00:00:00.00	159.02	3.25	7.48	49.45
2021/01/14 01:00:00.00	133.80	3.40	7.50	22.30
2021/01/14 02:00:00.00	132.20	3.79	7.51	5.44
2021/01/14 03:00:00.00	127.43	4.10	7.53	4.82
2021/01/14 04:00:00.00	142.82	3.88	7.53	0.55
2021/01/14 05:00:00.00	135.62	3.71	7.52	0.00
2021/01/14 06:00:00.00	125.32	3.78	7.56	0.25
2021/01/14 07:00:00.00	130.54	3.78	7.57	25.57
2021/01/14 08:00:00.00	145.66	3.78	7.54	19.62
2021/01/14 09:00:00.00	283.98	3.78	7.34	0.00
2021/01/14 10:00:00.00	281.03	4.54	7.36	0.01
2021/01/14 11:00:00.00	117.69	4.90	7.36	0.00
2021/01/14 12:00:00.00	114.87	5.18	7.36	0.00
2021/01/14 13:00:00.00	90.21	5.34	7.36	3.55
2021/01/14 14:00:00.00	89.94	5.44	7.36	0.15
2021/01/14 15:00:00.00	107.07	5.45	7.35	0.00
2021/01/14 16:00:00.00	122.19	5.57	7.36	0.00
2021/01/14 17:00:00.00	145.38	5.70	7.37	0.13
2021/01/14 18:00:00.00	148.13	5.57	7.38	0.00
2021/01/14 19:00:00.00	110.87	5.57	7.39	0.00
2021/01/14 20:00:00.00	104.23	5.62	7.40	0.00
2021/01/14 21:00:00.00	85.96	5.63	7.40	0.00
2021/01/14 22:00:00.00	123.29	5.74	7.40	0.00
2021/01/14 23:00:00.00	96.36	5.86	7.40	0.00
最大值	283.98	5.86	7.57	49.45
最小值	85.96	3.25	7.34	0.00
平均值	135.57	4.72	7.43	5.49
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				