北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/15 00:00:00.00	100.64	6.03	7.38	0.00
2021/01/15 01:00:00.00	153.80	6.22	7.38	0.00
2021/01/15 02:00:00.00	230.08	6.41	7.37	0.00
2021/01/15 03:00:00.00	187.80	6.40	7.37	0.00
2021/01/15 04:00:00.00	202.42	5.18	7.34	0.00
2021/01/15 05:00:00.00	543.99	5.87	7.29	11.45
2021/01/15 06:00:00.00	449.49	6.43	7.34	16.36
2021/01/15 07:00:00.00	288.03	6.43	7.40	17.37
2021/01/15 08:00:00.00	136.73	6.43	7.41	23.33
2021/01/15 09:00:00.00	126.93	6.43	7.39	39.42
2021/01/15 10:00:00.00	113.27	6.43	7.38	11.52
2021/01/15 11:00:00.00	86.37	7.08	7.38	0.11
2021/01/15 12:00:00.00	82.74	7.69	7.39	0.00
2021/01/15 13:00:00.00	80.12	7.93	7.40	0.00
2021/01/15 14:00:00.00	84.54	8.07	7.39	0.00
2021/01/15 15:00:00.00	101.15	8.12	7.38	0.00
2021/01/15 16:00:00.00	111.49	8.20	7.38	0.70
2021/01/15 17:00:00.00	95.54	8.09	7.38	0.75
2021/01/15 18:00:00.00	92.42	8.07	7.38	0.18
2021/01/15 19:00:00.00	82.64	7.72	7.38	0.00
2021/01/15 20:00:00.00	92.71	8.04	7.38	0.00
2021/01/15 21:00:00.00	93.22	8.12	7.38	0.00
2021/01/15 22:00:00.00	89.78	8.09	7.37	0.00
2021/01/15 23:00:00.00	116.87	8.16	7.38	0.00

最大值	543.99	8.20	7.41	39.42
最小值	80.12	5.18	7.29	0.00
平均值	155.95	7.15	7.38	5.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				