北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/20 00:00:00.00	84.93	0.38	7.42	0.00
2021/01/20 01:00:00.00	93.80	0.36	7.43	0.00
2021/01/20 02:00:00.00	87.99	0.37	7.44	0.00
2021/01/20 03:00:00.00	100.05	0.34	7.46	8.08
2021/01/20 04:00:00.00	81.69	0.35	7.48	37.57
2021/01/20 05:00:00.00	74.37	0.35	7.53	18.63
2021/01/20 06:00:00.00	82.43	0.34	7.59	0.44
2021/01/20 07:00:00.00	71.91	0.36	7.67	0.00
2021/01/20 08:00:00.00	53.94	0.35	7.72	0.23
2021/01/20 09:00:00.00	73.63	0.35	7.47	6.29
2021/01/20 10:00:00.00	70.33	0.30	7.43	19.79
2021/01/20 11:00:00.00	80.99	0.28	7.43	31.38
2021/01/20 12:00:00.00	75.69	0.27	7.41	3.22
2021/01/20 13:00:00.00	105.09	0.25	7.40	0.00
2021/01/20 14:00:00.00	104.09	0.25	7.40	0.00
2021/01/20 15:00:00.00	82.38	0.26	7.40	0.00
2021/01/20 16:00:00.00	105.18	0.26	7.41	0.00
2021/01/20 17:00:00.00	158.80	0.27	7.42	0.00
2021/01/20 18:00:00.00	88.97	0.31	7.43	0.00
2021/01/20 19:00:00.00	70.38	0.35	7.44	0.00
2021/01/20 20:00:00.00	75.33	0.34	7.44	0.00
2021/01/20 21:00:00.00	89.46	0.34	7.45	0.00
2021/01/20 22:00:00.00	75.93	0.49	7.45	0.00
2021/01/20 23:00:00.00	83.42	1.22	7.43	0.00
最大值	158.80	1.22	7.72	37.57
最小值	53.94	0.25	7.40	0.00
平均值	86.28	0.36	7.46	5.23
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				