北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/21 00:00:00.00	109.08	2.00	7.43	0.00
2021/01/21 01:00:00.00	185.71	2.80	7.43	0.00
2021/01/21 02:00:00.00	86.69	3.29	7.43	0.00
2021/01/21 03:00:00.00	73.42	3.86	7.44	0.00
2021/01/21 04:00:00.00	96.98	4.12	7.45	30.46
2021/01/21 05:00:00.00	95.07	4.17	7.49	13.52
2021/01/21 06:00:00.00	107.04	4.17	7.55	1.12
2021/01/21 07:00:00.00	80.42	4.21	7.61	0.00
2021/01/21 08:00:00.00	85.78	4.22	7.66	0.27
2021/01/21 09:00:00.00	77.53	3.52	7.48	4.36
2021/01/21 10:00:00.00	77.91	1.32	7.39	11.47
2021/01/21 11:00:00.00	78.30	0.52	7.34	43.40
2021/01/21 12:00:00.00	84.78	0.51	7.33	60.45
2021/01/21 13:00:00.00	106.13	0.51	7.35	42.00
2021/01/21 14:00:00.00	110.92	0.53	7.37	0.00
2021/01/21 15:00:00.00	72.47	0.56	7.37	0.00
2021/01/21 16:00:00.00	91.38	0.65	7.37	0.00
2021/01/21 17:00:00.00	99.55	0.74	7.36	0.00
2021/01/21 18:00:00.00	115.31	0.82	7.37	0.00
2021/01/21 19:00:00.00	117.99	0.81	7.37	0.01
2021/01/21 20:00:00.00	114.82	0.96	7.37	0.00
2021/01/21 21:00:00.00	170.21	1.19	7.38	0.00
2021/01/21 22:00:00.00	71.14	1.42	7.39	0.00
2021/01/21 23:00:00.00	152.48	1.72	7.39	0.00
最大值	185.71	4.22	7.66	60.45
最小值	71.14	0.51	7.33	0.00
平均值	102.54	2.03	7.42	8.63
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				