北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/01/22 00:00:00.00 | 163.45 | 2.01 | 7.39 | 0.00 |
| 2021/01/22 01:00:00.00 | 117.83 | 2.32 | 7.39 | 0.00 |
| 2021/01/22 02:00:00.00 | 165.82 | 2.52 | 7.39 | 0.00 |
| 2021/01/22 03:00:00.00 | 128.96 | 2.76 | 7.38 | 0.00 |
| 2021/01/22 04:00:00.00 | 135.00 | 2.94 | 7.38 | 24.52 |
| 2021/01/22 05:00:00.00 | 142.76 | 3.09 | 7.39 | 9.62 |
| 2021/01/22 06:00:00.00 | 124.42 | 3.22 | 7.50 | 1.32 |
| 2021/01/22 07:00:00.00 | 114.87 | 3.17 | 7.62 | 0.27 |
| 2021/01/22 08:00:00.00 | 104.34 | 3.07 | 7.72 | 0.00 |
| 2021/01/22 09:00:00.00 | 99.44 | 3.06 | 7.78 | 0.42 |
| 2021/01/22 10:00:00.00 | 87.10 | 3.01 | 7.65 | 11.69 |
| 2021/01/22 11:00:00.00 | 83.25 | 3.22 | 7.40 | 31.55 |
| 2021/01/22 12:00:00.00 | 106.82 | 3.57 | 7.35 | 9.87 |
| 2021/01/22 13:00:00.00 | 70.12 | 3.81 | 7.35 | 42.56 |
| 2021/01/22 14:00:00.00 | 109.38 | 4.03 | 7.37 | 0.00 |
| 2021/01/22 15:00:00.00 | 91.34 | 4.20 | 7.38 | 0.00 |
| 2021/01/22 16:00:00.00 | 112.11 | 4.35 | 7.39 | 0.00 |
| 2021/01/22 17:00:00.00 | 190.62 | 4.50 | 7.38 | 0.00 |
| 2021/01/22 18:00:00.00 | 224.16 | 4.60 | 7.39 | 0.00 |
| 2021/01/22 19:00:00.00 | 138.38 | 4.59 | 7.43 | 0.00 |
| 2021/01/22 20:00:00.00 | 108.53 | 4.60 | 7.41 | 0.01 |
| 2021/01/22 21:00:00.00 | 147.49 | 4.75 | 7.38 | 0.00 |
| 2021/01/22 22:00:00.00 | 97.91 | 4.86 | 7.39 | 0.00 |
| 2021/01/22 23:00:00.00 | 93.16 | 5.01 | 7.40 | 0.00 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **最大值** | 224.16 | 5.01 | 7.78 | 42.56 |
| **最小值** | 70.12 | 2.01 | 7.35 | 0.00 |
| **平均值** | 123.22 | 3.64 | 7.44 | 5.49 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |