北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/23 00:00:00.00	62	5	7	0
2021/01/23 01:00:00.00	85.49	5.22	7.40	0.00
2021/01/23 02:00:00.00	219.23	5.36	7.40	0.00
2021/01/23 03:00:00.00	133.70	5.50	7.40	11.77
2021/01/23 04:00:00.00	153.54	5.61	7.43	16.40
2021/01/23 05:00:00.00	165.92	5.56	7.47	10.67
2021/01/23 06:00:00.00	132.18	5.65	7.57	0.38
2021/01/23 07:00:00.00	112.32	5.61	7.67	0.00
2021/01/23 08:00:00.00	98.79	5.58	7.76	0.01
2021/01/23 09:00:00.00	89.06	5.57	7.52	4.17
2021/01/23 10:00:00.00	101.43	5.80	7.28	1.85
2021/01/23 11:00:00.00	112.78	5.96	7.40	0.92
2021/01/23 12:00:00.00	88.78	5.92	7.42	9.03
2021/01/23 13:00:00.00	96.30	6.03	7.44	9.34
2021/01/23 14:00:00.00	122.87	6.07	7.51	16.31
2021/01/23 15:00:00.00	104.76	6.06	7.56	17.47
2021/01/23 16:00:00.00	107.89	6.05	7.58	25.72
2021/01/23 17:00:00.00	104.18	6.15	7.58	41.62
2021/01/23 18:00:00.00	100.11	6.24	7.59	60.58
2021/01/23 19:00:00.00	95.57	6.55	7.51	63.19
2021/01/23 20:00:00.00	90.68	6.38	7.44	61.78
2021/01/23 21:00:00.00	104.59	6.19	7.37	68.38
2021/01/23 22:00:00.00	118.15	6.21	7.37	51.81
2021/01/23 23:00:00.00	82.95	6.18	7.37	55.06

最大值	219.23	6.55	7.76	68.38
最小值	62.13	5.14	7.28	0.00
平均值	111.81	5.86	7.48	21.94
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				