北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/24 00:00:00.00	92.56	6.14	7.38	23.35
2021/01/24 01:00:00.00	138.27	6.06	7.38	0.00
2021/01/24 02:00:00.00	197.28	6.10	7.38	0.02
2021/01/24 03:00:00.00	162.98	6.16	7.41	7.70
2021/01/24 04:00:00.00	148.48	6.16	7.47	5.21
2021/01/24 05:00:00.00	116.15	6.02	7.56	0.00
2021/01/24 06:00:00.00	116.96	6.06	7.64	0.00
2021/01/24 07:00:00.00	122.39	6.03	7.71	0.00
2021/01/24 08:00:00.00	104.16	6.02	7.58	2.85
2021/01/24 09:00:00.00	114.26	6.07	7.49	0.94
2021/01/24 10:00:00.00	121.68	6.13	7.57	1.30
2021/01/24 11:00:00.00	78.95	6.09	7.46	5.68
2021/01/24 12:00:00.00	104.77	6.09	7.45	6.24
2021/01/24 13:00:00.00	99.87	6.15	7.46	4.64
2021/01/24 14:00:00.00	95.57	6.11	7.44	32.57
2021/01/24 15:00:00.00	158.00	6.09	7.44	41.00
2021/01/24 16:00:00.00	181.19	6.06	7.46	40.52
2021/01/24 17:00:00.00	158.94	6.09	7.48	40.83
2021/01/24 18:00:00.00	143.67	6.05	7.53	40.66
2021/01/24 19:00:00.00	121.90	6.03	7.56	40.63
2021/01/24 20:00:00.00	109.52	6.00	7.62	40.52
2021/01/24 21:00:00.00	138.53	5.97	7.63	40.61
2021/01/24 22:00:00.00	98.06	5.87	7.63	40.78
2021/01/24 23:00:00.00	112.11	5.83	7.66	41.07
最大值	197.28	6.16	7.71	41.07
最小值	78.95	5.83	7.38	0.00
平均值	126.51	6.06	7.52	19.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				