北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/26 00:00:00.00	94.05	6.08	7.36	0.00
2021/01/26 01:00:00.00	97.25	6.10	7.38	0.06
2021/01/26 02:00:00.00	107.99	6.11	7.39	10.89
2021/01/26 03:00:00.00	92.30	6.09	7.43	6.98
2021/01/26 04:00:00.00	94.06	6.14	7.45	6.01
2021/01/26 05:00:00.00	96.31	6.20	7.46	5.74
2021/01/26 06:00:00.00	85.20	6.18	7.46	6.85
2021/01/26 07:00:00.00	88.11	6.21	7.47	6.01
2021/01/26 08:00:00.00	79.53	6.30	7.49	2.99
2021/01/26 09:00:00.00	76.41	6.20	7.55	0.50
2021/01/26 10:00:00.00	77.60	6.14	7.62	0.15
2021/01/26 11:00:00.00	78.89	6.08	7.52	5.13
2021/01/26 12:00:00.00	81.19	6.22	7.46	7.49
2021/01/26 13:00:00.00	78.96	6.29	7.46	6.62
2021/01/26 14:00:00.00	93.19	6.28	7.50	7.49
2021/01/26 15:00:00.00	94.03	6.38	7.48	22.73
2021/01/26 16:00:00.00	61.61	6.38	7.56	22.35
2021/01/26 17:00:00.00	73.76	6.34	7.60	25.34
2021/01/26 18:00:00.00	85.92	6.21	7.50	25.70
2021/01/26 19:00:00.00	82.42	6.29	7.46	27.97
2021/01/26 20:00:00.00	84.64	6.42	7.45	30.92
2021/01/26 21:00:00.00	87.56	6.45	7.43	35.17
2021/01/26 22:00:00.00	89.11	6.41	7.43	16.33
2021/01/26 23:00:00.00	85.91	6.34	7.44	0.00

最大值	107.99	6.45	7.62	35.17
最小值	61.61	6.08	7.36	0.00
平均值	86.08	6.24	7.47	11.64
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				