北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/27 00:00:00.00	89.69	6.26	7.44	0.04
2021/01/27 01:00:00.00	106.03	6.15	7.43	1.04
2021/01/27 02:00:00.00	84.71	6.05	7.47	14.18
2021/01/27 03:00:00.00	80.89	5.99	7.50	7.95
2021/01/27 04:00:00.00	79.82	5.89	7.51	6.01
2021/01/27 05:00:00.00	80.82	5.78	7.51	5.87
2021/01/27 06:00:00.00	94.78	5.72	7.53	3.50
2021/01/27 07:00:00.00	94.71	5.68	7.62	0.00
2021/01/27 08:00:00.00	90.02	5.63	7.65	2.66
2021/01/27 09:00:00.00	99.16	5.46	7.54	3.82
2021/01/27 10:00:00.00	119.45	5.35	7.56	2.92
2021/01/27 11:00:00.00	85.47	5.29	7.54	5.07
2021/01/27 12:00:00.00	105.69	5.25	7.53	6.16
2021/01/27 13:00:00.00	80.12	5.17	7.53	6.48
2021/01/27 14:00:00.00	76.53	5.07	7.54	7.84
2021/01/27 15:00:00.00	88.66	4.98	7.54	7.50
2021/01/27 16:00:00.00	94.68	4.88	7.54	10.33
2021/01/27 17:00:00.00	91.45	4.75	7.58	8.04
2021/01/27 18:00:00.00	80.11	4.70	7.58	6.58
2021/01/27 19:00:00.00	79.58	4.60	7.55	7.83
2021/01/27 20:00:00.00	84.07	4.57	7.54	14.83
2021/01/27 21:00:00.00	80.87	4.48	7.55	11.63
2021/01/27 22:00:00.00	83.56	4.39	7.55	20.79
2021/01/27 23:00:00.00	84.48	4.30	7.55	21.29
最大值	119.45	6.26	7.65	21.29
最小值	76.53	4.30	7.43	0.00
平均值	88.97	5.27	7.54	7.60
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				