北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/29 00:00:00.00	140.58	1.66	7.50	7.05
2021/01/29 01:00:00.00	140.58	1.48	7.50	6.19
2021/01/29 02:00:00.00	140.58	1.33	7.53	3.34
2021/01/29 03:00:00.00	140.58	1.20	7.56	1.30
2021/01/29 04:00:00.00	140.58	1.14	7.61	0.41
2021/01/29 05:00:00.00	140.58	1.10	7.69	0.05
2021/01/29 06:00:00.00	140.58	1.08	7.74	0.23
2021/01/29 07:00:00.00	140.58	1.02	7.77	0.09
2021/01/29 08:00:00.00	140.58	0.99	7.75	1.71
2021/01/29 09:00:00.00	140.58	1.01	7.54	2.39
2021/01/29 10:00:00.00	140.58	1.01	7.56	1.03
2021/01/29 11:00:00.00	142.22	0.98	7.59	1.03
2021/01/29 12:00:00.00	150.97	0.94	7.49	4.61
2021/01/29 13:00:00.00	94.49	0.93	7.46	6.14
2021/01/29 14:00:00.00	84.02	0.88	7.46	6.95
2021/01/29 15:00:00.00	94.02	0.80	7.47	7.35
2021/01/29 16:00:00.00	126.56	0.72	7.48	7.20
2021/01/29 17:00:00.00	91.53	0.66	7.51	3.63
2021/01/29 18:00:00.00	86.89	0.61	7.53	3.41
2021/01/29 19:00:00.00	95.91	0.57	7.51	5.12
2021/01/29 20:00:00.00	91.21	0.54	7.50	5.93
2021/01/29 21:00:00.00	73.15	0.51	7.50	6.43
2021/01/29 22:00:00.00	98.19	0.47	7.50	6.35
2021/01/29 23:00:00.00	93.42	0.42	7.49	6.54
最大值	150.97	1.66	7.77	7.35
最小值	73.15	0.42	7.46	0.05
平均值	119.54	0.92	7.55	3.94
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				