北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/30 00:00:00.00	106.65	0.38	7.49	7.12
2021/01/30 01:00:00.00	98.62	0.36	7.49	6.32
2021/01/30 02:00:00.00	129.70	0.34	7.49	6.49
2021/01/30 03:00:00.00	86.56	0.31	7.49	6.75
2021/01/30 04:00:00.00	76.35	0.28	7.49	6.55
2021/01/30 05:00:00.00	96.56	0.27	7.49	6.39
2021/01/30 06:00:00.00	72.17	0.25	7.49	5.81
2021/01/30 07:00:00.00	74.35	0.24	7.49	5.12
2021/01/30 08:00:00.00	112.47	0.24	7.50	3.04
2021/01/30 09:00:00.00	83.14	0.24	7.53	1.33
2021/01/30 10:00:00.00	91.74	0.25	7.51	4.00
2021/01/30 11:00:00.00	72.02	0.31	7.47	5.29
2021/01/30 12:00:00.00	130.41	0.34	7.46	5.24
2021/01/30 13:00:00.00	152.81	0.33	7.47	5.51
2021/01/30 14:00:00.00	72.44	0.32	7.46	5.84
2021/01/30 15:00:00.00	104.45	0.30	7.46	6.01
2021/01/30 16:00:00.00	73.44	0.28	7.46	5.60
2021/01/30 17:00:00.00	81.89	0.30	7.46	4.73
2021/01/30 18:00:00.00	129.49	0.34	7.51	0.49
2021/01/30 19:00:00.00	107.90	0.36	7.54	3.17
2021/01/30 20:00:00.00	198.21	0.32	7.45	6.18
2021/01/30 21:00:00.00	178.75	0.24	7.47	6.05
2021/01/30 22:00:00.00	124.09	0.19	7.48	6.27
2021/01/30 23:00:00.00	83.88	0.18	7.50	6.33
最大值	198.21	0.38	7.54	7.12
最小值	72.02	0.18	7.45	0.49
平均值	105.75	0.29	7.48	5.23
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				