北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/31 00:00:00.00	101.65	0.18	7.51	6.65
2021/01/31 01:00:00.00	141.90	0.17	7.51	6.62
2021/01/31 02:00:00.00	107.67	0.16	7.52	6.82
2021/01/31 03:00:00.00	106.14	0.14	7.53	6.13
2021/01/31 04:00:00.00	139.81	0.14	7.55	2.98
2021/01/31 05:00:00.00	149.38	0.14	7.59	1.26
2021/01/31 06:00:00.00	145.88	0.14	7.66	0.19
2021/01/31 07:00:00.00	87.24	0.14	7.70	0.36
2021/01/31 08:00:00.00	87.13	0.12	7.77	0.00
2021/01/31 09:00:00.00	81.41	0.12	7.65	3.10
2021/01/31 10:00:00.00	94.62	0.13	7.53	2.58
2021/01/31 11:00:00.00	150.89	0.13	7.56	1.00
2021/01/31 12:00:00.00	93.72	0.13	7.62	0.44
2021/01/31 13:00:00.00	86.20	0.16	7.71	0.00
2021/01/31 14:00:00.00	101.32	0.16	7.76	0.28
2021/01/31 15:00:00.00	186.46	0.14	7.75	0.05
2021/01/31 16:00:00.00	94.61	0.15	7.81	0.00
2021/01/31 17:00:00.00	130.23	0.16	7.87	0.00
2021/01/31 18:00:00.00	286.98	0.18	7.91	0.00
2021/01/31 19:00:00.00	50.91	0.19	7.76	2.96
2021/01/31 20:00:00.00	91.72	0.23	7.44	6.41
2021/01/31 21:00:00.00	165.61	0.21	7.44	6.53
2021/01/31 22:00:00.00	114.77	0.17	7.45	6.85
2021/01/31 23:00:00.00	125.40	0.16	7.47	6.31

最大值	286.98	0.23	7.91	6.85
最小值	50.91	0.12	7.44	0.00
平均值	121.74	0.16	7.63	2.81
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				