北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/01 00:00:00.00	194.10	0.14	7.47	6.23
2021/02/01 01:00:00.00	72.65	0.15	7.48	5.82
2021/02/01 02:00:00.00	92.55	0.15	7.48	6.60
2021/02/01 03:00:00.00	105.84	0.15	7.49	6.71
2021/02/01 04:00:00.00	84.27	0.16	7.51	4.00
2021/02/01 05:00:00.00	131.78	0.15	7.55	1.60
2021/02/01 06:00:00.00	93.54	0.14	7.60	0.69
2021/02/01 07:00:00.00	142.06	0.14	7.55	3.44
2021/02/01 08:00:00.00	136.56	0.14	7.49	5.08
2021/02/01 09:00:00.00	204.87	0.14	7.50	3.19
2021/02/01 10:00:00.00	79.94	0.13	7.53	1.36
2021/02/01 11:00:00.00	86.32	0.13	7.59	0.45
2021/02/01 12:00:00.00	162.02	0.14	7.67	0.25
2021/02/01 13:00:00.00	233.67	0.13	7.54	3.54
2021/02/01 14:00:00.00	167.71	0.14	7.46	5.25
2021/02/01 15:00:00.00	257.86	0.15	7.46	5.96
2021/02/01 16:00:00.00	78.46	0.17	7.47	6.18
2021/02/01 17:00:00.00	95.92	0.18	7.48	5.66
2021/02/01 18:00:00.00	98.33	0.18	7.49	2.57
2021/02/01 19:00:00.00	174.84	0.19	7.60	0.00
2021/02/01 20:00:00.00	97.13	0.19	7.59	3.72
2021/02/01 21:00:00.00	96.35	0.17	7.49	6.28
2021/02/01 22:00:00.00	87.89	0.16	7.49	6.19
2021/02/01 23:00:00.00	84.84	0.15	7.50	6.17
最大值	257.86	0.19	7.67	6.71
最小值	72.65	0.13	7.46	0.00
平均值	127.48	0.15	7.52	4.04
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				