北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/02 00:00:00.00	89.37	0.14	7.50	6.23
2021/02/02 01:00:00.00	90.38	0.14	7.51	5.91
2021/02/02 02:00:00.00	76.92	0.15	7.51	5.72
2021/02/02 03:00:00.00	90.68	0.14	7.51	5.63
2021/02/02 04:00:00.00	99.16	0.12	7.51	5.16
2021/02/02 05:00:00.00	151.32	0.13	7.51	5.58
2021/02/02 06:00:00.00	100.69	0.14	7.51	5.09
2021/02/02 07:00:00.00	75.46	0.13	7.50	5.21
2021/02/02 08:00:00.00	81.32	0.13	7.50	5.40
2021/02/02 09:00:00.00	76.80	0.13	7.49	5.62
2021/02/02 10:00:00.00	76.80	0.13	7.51	2.90
2021/02/02 11:00:00.00	76.80	0.13	7.54	1.63
2021/02/02 12:00:00.00	76.80	0.12	7.50	4.66
2021/02/02 13:00:00.00	76.80	0.12	7.46	5.94
2021/02/02 14:00:00.00	76.80	0.12	7.46	6.90
2021/02/02 15:00:00.00	76.80	0.12	7.46	6.81
2021/02/02 16:00:00.00	76.80	0.14	7.46	6.87
2021/02/02 17:00:00.00	79.17	0.14	7.48	5.06
2021/02/02 18:00:00.00	99.72	0.13	7.49	4.65
2021/02/02 19:00:00.00	100.99	0.12	7.48	5.42
2021/02/02 20:00:00.00	90.18	0.15	7.47	3.48
2021/02/02 21:00:00.00	102.35	0.16	7.59	0.00
2021/02/02 22:00:00.00	131.52	0.15	7.68	0.00
2021/02/02 23:00:00.00	103.29	0.16	7.55	4.14
最大值	151.32	0.16	7.68	6.90
最小值	75.46	0.12	7.46	0.00
平均值	90.71	0.14	7.51	4.75
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				