北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/05 00:00:00.00	84.11	0.20	7.41	6.32
2021/02/05 01:00:00.00	91.74	0.29	7.41	6.37
2021/02/05 02:00:00.00	89.79	0.39	7.41	6.33
2021/02/05 03:00:00.00	76.74	0.49	7.40	6.47
2021/02/05 04:00:00.00	77.96	0.57	7.40	5.95
2021/02/05 05:00:00.00	60.47	0.64	7.40	6.27
2021/02/05 06:00:00.00	81.96	0.71	7.39	6.03
2021/02/05 07:00:00.00	81.98	0.78	7.39	6.44
2021/02/05 08:00:00.00	94.87	0.85	7.38	6.52
2021/02/05 09:00:00.00	71.86	0.93	7.38	5.01
2021/02/05 10:00:00.00	62.30	0.98	7.41	2.16
2021/02/05 11:00:00.00	72.81	1.00	7.46	0.93
2021/02/05 12:00:00.00	87.33	0.98	7.52	0.13
2021/02/05 13:00:00.00	78.75	0.96	7.61	0.25
2021/02/05 14:00:00.00	92.99	0.92	7.46	3.22
2021/02/05 15:00:00.00	77.26	1.05	7.34	4.84
2021/02/05 16:00:00.00	80.06	1.18	7.33	5.39
2021/02/05 17:00:00.00	71.69	1.27	7.33	5.23
2021/02/05 18:00:00.00	94.54	1.35	7.35	2.99
2021/02/05 19:00:00.00	87.43	1.36	7.35	3.83
2021/02/05 20:00:00.00	74.46	1.42	7.34	5.36
2021/02/05 21:00:00.00	75.15	1.50	7.34	5.51
2021/02/05 22:00:00.00	73.81	1.59	7.34	5.92
2021/02/05 23:00:00.00	81.59	1.67	7.34	6.01
最大值	94.87	1.67	7.61	6.52
最小值	60.47	0.20	7.33	0.13
平均值	80.07	0.96	7.40	4.73
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				