北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/07 00:00:00.00	60.11	3.02	7.35	6.59
2021/02/07 01:00:00.00	373.45	3.07	7.35	6.39
2021/02/07 02:00:00.00	48.08	3.10	7.36	6.39
2021/02/07 03:00:00.00	75.42	3.12	7.36	6.28
2021/02/07 04:00:00.00	70.60	3.13	7.35	6.38
2021/02/07 05:00:00.00	73.84	3.14	7.35	6.09
2021/02/07 06:00:00.00	86.02	3.13	7.35	6.06
2021/02/07 07:00:00.00	103.91	3.09	7.35	4.27
2021/02/07 08:00:00.00	110.19	3.07	7.38	1.49
2021/02/07 09:00:00.00	94.80	3.00	7.44	0.53
2021/02/07 10:00:00.00	84.28	2.92	7.51	0.34
2021/02/07 11:00:00.00	90.27	2.83	7.54	0.03
2021/02/07 12:00:00.00	79.71	2.75	7.56	1.10
2021/02/07 13:00:00.00	73.57	2.75	7.35	4.13
2021/02/07 14:00:00.00	74.94	2.97	7.32	3.58
2021/02/07 15:00:00.00	75.07	3.08	7.40	0.21
2021/02/07 16:00:00.00	90.97	3.02	7.51	0.27
2021/02/07 17:00:00.00	78.46	2.92	7.36	4.09
2021/02/07 18:00:00.00	80.90	3.09	7.30	4.69
2021/02/07 19:00:00.00	86.48	3.18	7.35	1.69
2021/02/07 20:00:00.00	86.45	3.21	7.35	3.46
2021/02/07 21:00:00.00	85.44	3.30	7.34	4.94
2021/02/07 22:00:00.00	67.63	3.30	7.38	1.42
2021/02/07 23:00:00.00	68.26	3.33	7.37	5.46

最大值	373.45	3.33	7.56	6.59
最小值	48.08	2.75	7.30	0.03
平均值	92.45	3.06	7.39	3.58
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				