北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/08 00:00:00.00	70.43	3.26	7.34	6.23
2021/02/08 01:00:00.00	69.06	3.19	7.35	6.24
2021/02/08 02:00:00.00	53.44	3.11	7.36	6.14
2021/02/08 03:00:00.00	61.81	3.01	7.36	6.10
2021/02/08 04:00:00.00	59.61	2.88	7.36	6.18
2021/02/08 05:00:00.00	69.96	2.80	7.36	6.09
2021/02/08 06:00:00.00	69.88	2.70	7.37	5.77
2021/02/08 07:00:00.00	66.95	2.59	7.37	5.64
2021/02/08 08:00:00.00	65.14	2.50	7.39	2.29
2021/02/08 09:00:00.00	63.33	2.35	7.45	0.59
2021/02/08 10:00:00.00	56.83	2.26	7.53	0.08
2021/02/08 11:00:00.00	63.30	2.19	7.52	1.83
2021/02/08 12:00:00.00	62.47	2.17	7.35	5.05
2021/02/08 13:00:00.00	71.30	2.28	7.33	5.99
2021/02/08 14:00:00.00	69.62	2.32	7.32	5.80
2021/02/08 15:00:00.00	62.53	2.25	7.33	5.41
2021/02/08 16:00:00.00	57.67	2.09	7.35	3.28
2021/02/08 17:00:00.00	64.16	1.97	7.39	1.19
2021/02/08 18:00:00.00	59.64	1.87	7.37	3.57
2021/02/08 19:00:00.00	63.11	1.88	7.33	5.87
2021/02/08 20:00:00.00	64.68	1.83	7.32	7.09
2021/02/08 21:00:00.00	61.85	1.74	7.33	6.25
2021/02/08 22:00:00.00	60.50	1.64	7.40	0.91
2021/02/08 23:00:00.00	63.47	1.56	7.53	0.03
最大值	71.30	3.26	7.53	7.09
最小值	53.44	1.56	7.32	0.03
平均值	63.78	2.35	7.38	4.32
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				