北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/10 00:00:00.00	75.13	1.24	7.25	6.59
2021/02/10 01:00:00.00	74.65	1.14	7.26	6.73
2021/02/10 02:00:00.00	78.85	1.05	7.29	6.36
2021/02/10 03:00:00.00	102.10	1.02	7.30	4.72
2021/02/10 04:00:00.00	171.92	0.94	7.31	4.59
2021/02/10 05:00:00.00	153.60	0.88	7.31	4.59
2021/02/10 06:00:00.00	154.90	0.83	7.38	0.68
2021/02/10 07:00:00.00	149.42	0.77	7.39	5.94
2021/02/10 08:00:00.00	129.18	0.69	7.26	6.64
2021/02/10 09:00:00.00	123.59	0.61	7.29	6.60
2021/02/10 10:00:00.00	97.94	0.52	7.31	6.25
2021/02/10 11:00:00.00	103.16	0.42	7.32	6.97
2021/02/10 12:00:00.00	85.84	0.36	7.34	6.99
2021/02/10 13:00:00.00	84.81	0.32	7.36	6.68
2021/02/10 14:00:00.00	92.78	0.40	7.39	5.33
2021/02/10 15:00:00.00	186.71	0.43	7.39	4.80
2021/02/10 16:00:00.00	187.53	0.42	7.38	4.56
2021/02/10 17:00:00.00	208.20	0.36	7.41	1.67
2021/02/10 18:00:00.00	302.43	0.32	7.53	0.35
2021/02/10 19:00:00.00	97.07	0.32	7.40	5.30
2021/02/10 20:00:00.00	124.16	0.27	7.36	6.61
2021/02/10 21:00:00.00	70.27	0.24	7.38	6.86
2021/02/10 22:00:00.00	87.13	0.20	7.44	1.38
2021/02/10 23:00:00.00	99.24	0.21	7.42	6.48
最大值	302.43	1.24	7.53	6.99
最小值	70.27	0.20	7.25	0.35
平均值	126.69	0.58	7.35	5.15
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				