北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/11 00:00:00.00	344.31	0.37	7.39	6.21
2021/02/11 01:00:00.00	344.33	0.46	7.46	2.22
2021/02/11 02:00:00.00	350.11	0.44	7.40	5.44
2021/02/11 03:00:00.00	340.01	0.36	7.41	5.35
2021/02/11 04:00:00.00	124.93	0.30	7.41	4.90
2021/02/11 05:00:00.00	68.50	0.23	7.42	5.27
2021/02/11 06:00:00.00	128.88	0.22	7.42	4.91
2021/02/11 07:00:00.00	69.90	0.22	7.42	4.97
2021/02/11 08:00:00.00	244.72	0.21	7.44	2.42
2021/02/11 09:00:00.00	465.62	0.19	7.51	0.42
2021/02/11 10:00:00.00	40.54	0.17	7.60	0.00
2021/02/11 11:00:00.00	66.92	0.20	7.67	0.00
2021/02/11 12:00:00.00	50.26	0.19	7.72	0.00
2021/02/11 13:00:00.00	45.33	0.19	7.76	0.00
2021/02/11 14:00:00.00	48.64	0.19	7.79	0.00
2021/02/11 15:00:00.00	238.61	0.21	7.76	0.00
2021/02/11 16:00:00.00	145.34	0.53	7.73	0.00
2021/02/11 17:00:00.00	286.79	0.63	7.79	0.00
2021/02/11 18:00:00.00	70.53	0.61	7.83	0.00
2021/02/11 19:00:00.00	66.41	0.61	7.87	0.00
2021/02/11 20:00:00.00	84.52	0.63	7.90	0.00
2021/02/11 21:00:00.00	279.57	0.61	7.91	0.00
2021/02/11 22:00:00.00	455.26	0.61	7.92	0.00
2021/02/11 23:00:00.00	111.77	0.61	7.93	0.00
最大值	465.62	0.63	7.93	6.21
最小值	40.54	0.17	7.39	0.00
平均值	186.33	0.37	7.65	1.75
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				