北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/13 00:00:00.00	105.34	1.13	7.76	0.00
2021/02/13 01:00:00.00	86.04	1.09	7.79	0.00
2021/02/13 02:00:00.00	43.34	1.07	7.82	0.00
2021/02/13 03:00:00.00	39.82	1.00	7.85	0.00
2021/02/13 04:00:00.00	80.29	0.99	7.87	0.00
2021/02/13 05:00:00.00	448.78	0.96	7.89	0.00
2021/02/13 06:00:00.00	38.25	0.91	7.91	0.00
2021/02/13 07:00:00.00	35.58	0.88	7.92	0.00
2021/02/13 08:00:00.00	103.16	0.84	7.93	0.00
2021/02/13 09:00:00.00	109.97	0.81	7.95	0.00
2021/02/13 10:00:00.00	39.09	0.80	7.96	0.00
2021/02/13 11:00:00.00	31.49	0.80	7.96	0.00
2021/02/13 12:00:00.00	55.40	0.77	7.96	0.00
2021/02/13 13:00:00.00	103.19	0.73	7.97	0.00
2021/02/13 14:00:00.00	297.85	0.70	7.98	0.00
2021/02/13 15:00:00.00	76.12	0.68	7.99	0.00
2021/02/13 16:00:00.00	241.01	0.64	8.00	0.00
2021/02/13 17:00:00.00	83.53	0.62	8.00	0.00
2021/02/13 18:00:00.00	460.41	0.60	8.01	0.00
2021/02/13 19:00:00.00	79.77	0.57	8.02	0.00
2021/02/13 20:00:00.00	77.49	0.55	8.04	0.00
2021/02/13 21:00:00.00	207.37	0.52	8.05	0.00
2021/02/13 22:00:00.00	20.69	0.50	8.04	0.00
2021/02/13 23:00:00.00	46.38	0.48	8.04	0.00

最大值	460.41	1.13	8.05	0.00
最小值	20.69	0.48	7.76	0.00
平均值	121.26	0.78	7.95	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				