北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/14 00:00:00.00	88.10	0.45	8.05	0.00
2021/02/14 01:00:00.00	440.62	0.42	8.05	0.00
2021/02/14 02:00:00.00	39.73	0.41	8.06	0.00
2021/02/14 03:00:00.00	140.73	0.33	8.06	0.00
2021/02/14 04:00:00.00	35.00	0.34	8.06	0.00
2021/02/14 05:00:00.00	24.33	0.29	8.07	0.00
2021/02/14 06:00:00.00	51.62	0.23	8.07	0.00
2021/02/14 07:00:00.00	64.78	0.22	8.08	0.00
2021/02/14 08:00:00.00	257.05	0.22	8.08	0.00
2021/02/14 09:00:00.00	104.09	0.20	8.08	0.00
2021/02/14 10:00:00.00	229.00	0.19	8.08	0.00
2021/02/14 11:00:00.00	103.81	0.18	8.09	0.00
2021/02/14 12:00:00.00	142.23	0.21	8.09	0.00
2021/02/14 13:00:00.00	91.21	0.19	8.09	0.00
2021/02/14 14:00:00.00	30.08	0.15	8.09	0.00
2021/02/14 15:00:00.00	74.12	0.15	8.08	0.00
2021/02/14 16:00:00.00	33.95	0.15	8.08	0.00
2021/02/14 17:00:00.00	96.15	0.16	8.08	0.00
2021/02/14 18:00:00.00	78.13	0.15	8.08	0.00
2021/02/14 19:00:00.00	64.49	0.16	8.08	0.00
2021/02/14 20:00:00.00	249.00	0.16	8.07	0.00
2021/02/14 21:00:00.00	171.80	0.14	8.07	0.00
2021/02/14 22:00:00.00	94.79	0.13	8.07	0.00
2021/02/14 23:00:00.00	28.18	0.14	8.07	0.00

最大值	440.62	0.45	8.09	0.00
最小值	24.33	0.13	8.05	0.00
平均值	113.87	0.22	8.07	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				