北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/01 00:00:00.00	47.53	0.53	7.32	0.00
2021/03/01 01:00:00.00	56.99	0.53	7.33	0.00
2021/03/01 02:00:00.00	48.02	0.54	7.33	19.08
2021/03/01 03:00:00.00	48.68	0.55	7.35	42.71
2021/03/01 04:00:00.00	69.60	0.55	7.37	12.06
2021/03/01 05:00:00.00	53.41	0.54	7.38	13.58
2021/03/01 06:00:00.00	47.06	0.57	7.38	21.13
2021/03/01 07:00:00.00	50.62	0.56	7.35	39.09
2021/03/01 08:00:00.00	52.00	0.57	7.34	0.00
2021/03/01 09:00:00.00	48.48	0.57	7.35	1.58
2021/03/01 10:00:00.00	43.30	0.57	7.35	2.00
2021/03/01 11:00:00.00	49.83	0.57	7.34	0.00
2021/03/01 12:00:00.00	53.72	0.56	7.32	0.00
2021/03/01 13:00:00.00	48.98	0.58	7.31	0.00
2021/03/01 14:00:00.00	58.89	0.58	7.32	0.00
2021/03/01 15:00:00.00	61.27	0.59	7.31	0.00
2021/03/01 16:00:00.00	54.23	0.59	7.31	0.00
2021/03/01 17:00:00.00	70.70	0.61	7.31	0.00
2021/03/01 18:00:00.00	54.43	0.59	7.32	0.00
2021/03/01 19:00:00.00	69.36	0.61	7.32	0.00
2021/03/01 20:00:00.00	62.15	0.61	7.32	0.00
2021/03/01 21:00:00.00	52.10	0.61	7.31	0.00
2021/03/01 22:00:00.00	47.47	0.60	7.31	0.00
2021/03/01 23:00:00.00	53.90	0.62	7.30	0.00
最大值	70.70	0.62	7.38	42.71
最小值	43.30	0.53	7.30	0.00
平均值	54.28	0.58	7.33	6.30
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				