北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/02 00:00:00.00	55.73	0.62	7.30	0.00
2021/03/02 01:00:00.00	52.35	0.62	7.30	0.00
2021/03/02 02:00:00.00	58.53	0.64	7.30	0.00
2021/03/02 03:00:00.00	50.67	0.66	7.30	0.00
2021/03/02 04:00:00.00	49.78	0.68	7.29	0.00
2021/03/02 05:00:00.00	60.50	0.69	7.29	0.00
2021/03/02 06:00:00.00	57.96	0.69	7.28	0.00
2021/03/02 07:00:00.00	52.42	0.70	7.28	0.00
2021/03/02 08:00:00.00	49.76	0.69	7.28	20.22
2021/03/02 09:00:00.00	55.91	0.69	7.28	66.13
2021/03/02 10:00:00.00	48.33	0.67	7.28	0.00
2021/03/02 11:00:00.00	48.33	0.67	7.28	0.00
2021/03/02 12:00:00.00	48.33	0.67	7.28	0.00
2021/03/02 13:00:00.00	48.33	0.67	7.27	0.03
2021/03/02 14:00:00.00	48.33	0.62	7.27	0.04
2021/03/02 15:00:00.00	48.33	0.63	7.27	0.00
2021/03/02 16:00:00.00	61.68	0.64	7.27	0.02
2021/03/02 17:00:00.00	71.04	0.65	7.29	0.01
2021/03/02 18:00:00.00	67.57	0.65	7.29	0.00
2021/03/02 19:00:00.00	39.44	0.65	7.28	0.04
2021/03/02 20:00:00.00	52.02	0.66	7.27	0.32
2021/03/02 21:00:00.00	53.33	0.66	7.26	1.39
2021/03/02 22:00:00.00	47.19	0.66	7.26	0.00
2021/03/02 23:00:00.00	52.53	0.70	7.25	0.00
最大值	71.04	0.70	7.30	66.13
最小值	39.44	0.62	7.25	0.00
平均值	53.27	0.66	7.28	3.68
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				