北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/04 00:00:00.00	69.80	0.74	7.19	0.00
2021/03/04 01:00:00.00	66.19	0.74	7.19	0.00
2021/03/04 02:00:00.00	49.89	0.75	7.19	0.00
2021/03/04 03:00:00.00	57.11	0.74	7.19	0.00
2021/03/04 04:00:00.00	57.06	0.72	7.18	0.00
2021/03/04 05:00:00.00	62.26	0.68	7.18	0.00
2021/03/04 06:00:00.00	61.42	0.65	7.18	0.00
2021/03/04 07:00:00.00	64.12	0.62	7.18	0.00
2021/03/04 08:00:00.00	41.07	0.61	7.17	0.00
2021/03/04 09:00:00.00	68.56	0.59	7.17	0.00
2021/03/04 10:00:00.00	57.59	0.59	7.16	0.00
2021/03/04 11:00:00.00	52.63	0.58	7.16	0.00
2021/03/04 12:00:00.00	56.11	0.57	7.16	0.00
2021/03/04 13:00:00.00	51.99	0.58	7.17	0.00
2021/03/04 14:00:00.00	68.04	0.57	7.17	0.00
2021/03/04 15:00:00.00	69.86	0.58	7.17	0.00
2021/03/04 16:00:00.00	57.78	0.57	7.17	0.00
2021/03/04 17:00:00.00	65.52	0.59	7.17	0.00
2021/03/04 18:00:00.00	60.72	0.59	7.18	0.00
2021/03/04 19:00:00.00	52.84	0.59	7.17	0.00
2021/03/04 20:00:00.00	59.66	0.58	7.17	0.00
2021/03/04 21:00:00.00	70.10	0.60	7.17	0.00
2021/03/04 22:00:00.00	33.90	0.61	7.16	0.00
2021/03/04 23:00:00.00	51.44	0.70	7.15	0.00

最大值	70.10	0.75	7.19	0.00
最小值	33.90	0.57	7.15	0.00
平均值	58.57	0.63	7.17	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				