北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/05 00:00:00.00	60.71	0.87	7.15	0.00
2021/03/05 01:00:00.00	72.85	0.98	7.15	0.00
2021/03/05 02:00:00.00	108.23	1.01	7.15	0.00
2021/03/05 03:00:00.00	134.11	1.01	7.14	0.00
2021/03/05 04:00:00.00	97.46	0.95	7.14	0.00
2021/03/05 05:00:00.00	96.39	0.95	7.15	0.00
2021/03/05 06:00:00.00	122.28	0.87	7.15	0.00
2021/03/05 07:00:00.00	94.55	0.80	7.16	0.00
2021/03/05 08:00:00.00	69.43	0.74	7.16	0.00
2021/03/05 09:00:00.00	69.80	0.72	7.15	0.00
2021/03/05 10:00:00.00	76.62	0.73	7.14	0.00
2021/03/05 11:00:00.00	86.23	0.77	7.15	0.00
2021/03/05 12:00:00.00	62.96	0.79	7.18	0.00
2021/03/05 13:00:00.00	66.41	1.40	7.19	0.00
2021/03/05 14:00:00.00	76.97	2.35	7.19	0.00
2021/03/05 15:00:00.00	111.86	2.43	7.18	0.15
2021/03/05 16:00:00.00	79.68	1.76	7.19	3.77
2021/03/05 17:00:00.00	50.13	1.25	7.18	0.16
2021/03/05 18:00:00.00	84.21	1.05	7.18	1.79
2021/03/05 19:00:00.00	69.47	0.93	7.18	1.39
2021/03/05 20:00:00.00	66.96	0.81	7.19	0.00
2021/03/05 21:00:00.00	74.40	0.75	7.20	0.00
2021/03/05 22:00:00.00	67.46	0.72	7.21	0.00
2021/03/05 23:00:00.00	87.17	0.73	7.21	0.00
最大值	134.11	2.43	7.21	3.77
最小值	50.13	0.72	7.14	0.00
平均值	82.77	1.06	7.17	0.30
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				