北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/06 00:00:00.00	48.57	0.72	7.21	0.05
2021/03/06 01:00:00.00	42.08	0.69	7.21	3.50
2021/03/06 02:00:00.00	56.66	0.67	7.21	1.57
2021/03/06 03:00:00.00	50.27	0.67	7.21	0.21
2021/03/06 04:00:00.00	63.37	0.67	7.20	0.00
2021/03/06 05:00:00.00	57.86	0.66	7.20	0.00
2021/03/06 06:00:00.00	33.94	0.65	7.20	0.00
2021/03/06 07:00:00.00	37.35	0.61	7.20	0.00
2021/03/06 08:00:00.00	68.06	0.63	7.20	0.00
2021/03/06 09:00:00.00	66.49	0.64	7.20	0.00
2021/03/06 10:00:00.00	54.49	0.63	7.20	0.00
2021/03/06 11:00:00.00	61.63	0.62	7.20	0.00
2021/03/06 12:00:00.00	54.22	0.62	7.19	0.00
2021/03/06 13:00:00.00	62.74	0.62	7.19	0.00
2021/03/06 14:00:00.00	69.67	0.61	7.20	0.00
2021/03/06 15:00:00.00	58.76	0.63	7.20	0.00
2021/03/06 16:00:00.00	55.57	0.66	7.20	0.00
2021/03/06 17:00:00.00	78.27	0.69	7.21	0.00
2021/03/06 18:00:00.00	70.87	0.66	7.21	0.00
2021/03/06 19:00:00.00	59.11	0.62	7.21	0.00
2021/03/06 20:00:00.00	51.44	0.59	7.21	0.06
2021/03/06 21:00:00.00	44.03	0.57	7.21	0.00
2021/03/06 22:00:00.00	60.70	0.59	7.20	0.00
2021/03/06 23:00:00.00	41.83	0.59	7.21	0.00

最大值	78.27	0.72	7.21	3.50
最小值	33.94	0.57	7.19	0.00
平均值	56.17	0.64	7.20	0.22
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				