北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/07 00:00:00.00	52.19	0.58	7.21	0.00
2021/03/07 01:00:00.00	59.02	0.60	7.22	0.00
2021/03/07 02:00:00.00	50.00	0.62	7.23	0.00
2021/03/07 03:00:00.00	44.33	0.64	7.23	0.00
2021/03/07 04:00:00.00	32.28	0.64	7.23	0.00
2021/03/07 05:00:00.00	65.44	0.64	7.24	0.00
2021/03/07 06:00:00.00	59.64	0.68	7.24	0.82
2021/03/07 07:00:00.00	52.77	0.72	7.23	33.72
2021/03/07 08:00:00.00	52.26	0.75	7.23	46.11
2021/03/07 09:00:00.00	57.90	0.76	7.23	8.07
2021/03/07 10:00:00.00	64.05	0.73	7.22	13.99
2021/03/07 11:00:00.00	62.78	0.68	7.22	57.86
2021/03/07 12:00:00.00	66.17	0.67	7.22	0.00
2021/03/07 13:00:00.00	42.52	0.63	7.24	0.00
2021/03/07 14:00:00.00	47.42	0.63	7.25	0.00
2021/03/07 15:00:00.00	57.96	0.64	7.26	0.00
2021/03/07 16:00:00.00	67.40	0.65	7.26	0.00
2021/03/07 17:00:00.00	53.59	0.67	7.26	0.00
2021/03/07 18:00:00.00	66.27	0.68	7.27	0.00
2021/03/07 19:00:00.00	62.77	0.70	7.27	0.00
2021/03/07 20:00:00.00	63.20	0.69	7.26	0.00
2021/03/07 21:00:00.00	79.95	0.70	7.26	0.00
2021/03/07 22:00:00.00	71.75	0.71	7.25	0.00
2021/03/07 23:00:00.00	97.41	0.74	7.24	0.00
最大值	97.41	0.76	7.27	57.86
最小值	32.28	0.58	7.21	0.00
平均值	59.54	0.67	7.24	6.69
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				