北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/08 00:00:00.00	31.69	0.82	7.23	0.00
2021/03/08 01:00:00.00	65.75	0.99	7.23	0.00
2021/03/08 02:00:00.00	98.93	1.11	7.22	0.00
2021/03/08 03:00:00.00	158.96	1.14	7.23	0.00
2021/03/08 04:00:00.00	80.20	1.07	7.24	0.00
2021/03/08 05:00:00.00	78.94	0.95	7.26	0.51
2021/03/08 06:00:00.00	76.35	0.90	7.27	3.94
2021/03/08 07:00:00.00	64.47	0.94	7.24	0.00
2021/03/08 08:00:00.00	59.81	1.00	7.25	0.00
2021/03/08 09:00:00.00	75.44	1.01	7.26	0.00
2021/03/08 10:00:00.00	72.70	0.97	7.27	0.00
2021/03/08 11:00:00.00	69.13	0.91	7.28	0.00
2021/03/08 12:00:00.00	49.61	0.99	7.27	0.00
2021/03/08 13:00:00.00	72.86	1.00	7.27	0.00
2021/03/08 14:00:00.00	75.85	1.02	7.25	0.00
2021/03/08 15:00:00.00	71.50	0.96	7.22	0.00
2021/03/08 16:00:00.00	68.07	0.93	7.24	0.00
2021/03/08 17:00:00.00	78.75	0.89	7.25	0.00
2021/03/08 18:00:00.00	67.90	0.87	7.27	0.00
2021/03/08 19:00:00.00	64.79	0.82	7.28	0.00
2021/03/08 20:00:00.00	67.30	0.83	7.28	0.00
2021/03/08 21:00:00.00	58.59	0.84	7.28	0.00
2021/03/08 22:00:00.00	54.12	0.83	7.29	0.00
2021/03/08 23:00:00.00	74.70	0.85	7.29	0.00
最大值	158.96	1.14	7.29	3.94
最小值	31.69	0.82	7.22	0.00
平均值	72.35	0.94	7.26	0.19
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				