北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/20 00:00:00.00	71.29	0.21	7.48	0.00
2021/04/20 01:00:00.00	71.29	0.21	7.47	0.00
2021/04/20 02:00:00.00	71.29	0.21	7.46	0.00
2021/04/20 03:00:00.00	71.29	0.21	7.45	0.00
2021/04/20 04:00:00.00	71.29	0.21	7.44	15.51
2021/04/20 05:00:00.00	71.29	0.21	7.42	63.45
2021/04/20 06:00:00.00	71.29	0.21	7.42	26.14
2021/04/20 07:00:00.00	71.29	0.21	7.42	33.65
2021/04/20 08:00:00.00	71.29	0.21	7.34	53.84
2021/04/20 09:00:00.00	70.10	0.21	7.35	64.90
2021/04/20 10:00:00.00	71.29	0.23	7.33	66.98
2021/04/20 11:00:00.00	67.78	0.28	7.36	74.08
2021/04/20 12:00:00.00	41.86	0.44	7.39	36.50
2021/04/20 13:00:00.00	44.70	0.38	7.42	0.00
2021/04/20 14:00:00.00	39.27	0.22	7.44	0.00
2021/04/20 15:00:00.00	81.00	0.18	7.44	0.00
2021/04/20 16:00:00.00	43.51	0.18	7.44	0.00
2021/04/20 17:00:00.00	66.12	0.18	7.44	0.00
2021/04/20 18:00:00.00	26.06	0.17	7.46	0.00
2021/04/20 19:00:00.00	57.59	0.16	7.46	0.00
2021/04/20 20:00:00.00	61.01	0.16	7.46	0.00
2021/04/20 21:00:00.00	68.08	0.16	7.46	0.00
2021/04/20 22:00:00.00	137.59	0.18	7.47	0.00
2021/04/20 23:00:00.00	93.21	0.20	7.47	0.00

最大值	137.59	0.44	7.48	74.08
最小值	26.06	0.16	7.33	0.00
平均值	67.12	0.22	7.43	18.13
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				