北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/21 00:00:00.00	33.00		0.20	7.48	0.00
2021/04/21 01:00:00.00	15.61		0.20	7.49	0.00
2021/04/21 02:00:00.00	38.54		0.20	7.49	0.00
2021/04/21 03:00:00.00	29.70		0.20	7.49	0.00
2021/04/21 04:00:00.00	71.57		0.18	7.49	0.00
2021/04/21 05:00:00.00	39.80		0.18	7.49	0.00
2021/04/21 06:00:00.00	27.70		0.19	7.48	0.00
2021/04/21 07:00:00.00	36.90		0.21	7.46	0.00
2021/04/21 08:00:00.00	36.15		0.24	7.45	0.00
2021/04/21 09:00:00.00	37.37		0.27	7.45	0.00
2021/04/21 10:00:00.00	44.88		0.32	7.45	0.00
2021/04/21 11:00:00.00	52.24		0.35	7.44	0.00
2021/04/21 12:00:00.00	49.90		0.75	7.42	0.00
2021/04/21 13:00:00.00	62.60		1.79	7.39	0.00
2021/04/21 14:00:00.00	95.84		2.44	7.40	0.00
2021/04/21 15:00:00.00	51.26		1.73	7.42	0.00
2021/04/21 16:00:00.00	35.01		0.93	7.42	0.00
2021/04/21 17:00:00.00	24.22		0.77	7.41	0.00
2021/04/21 18:00:00.00	31.03		0.83	7.41	0.00
2021/04/21 19:00:00.00	43.77		0.86	7.41	0.00
2021/04/21 20:00:00.00	21.19		0.89	7.40	0.00
2021/04/21 21:00:00.00	31.63		0.98	7.39	0.00
2021/04/21 22:00:00.00	113.81		1.06	7.39	0.00
2021/04/21 23:00:00.00	94.58		1.19	7.38	0.20
最大值	113.81		2.44	7.49	0.20
最小值	15.61		0.18	7.38	0.00
平均值	46.60		0.71	7.44	0.01
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					