北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/24 00:00:00.00	42.78	1.74	7.56	0.00
2021/04/24 01:00:00.00	77.00	1.69	7.56	0.00
2021/04/24 02:00:00.00	79.01	1.72	7.56	0.00
2021/04/24 03:00:00.00	64.40	1.76	7.55	0.00
2021/04/24 04:00:00.00	49.22	1.79	7.55	0.00
2021/04/24 05:00:00.00	60.02	1.82	7.54	19.30
2021/04/24 06:00:00.00	72.00	1.86	7.51	52.86
2021/04/24 07:00:00.00	62.60	1.89	7.54	41.16
2021/04/24 08:00:00.00	61.88	1.91	7.55	24.29
2021/04/24 09:00:00.00	52.61	1.92	7.58	20.26
2021/04/24 10:00:00.00	65.69	1.92	7.51	53.40
2021/04/24 11:00:00.00	67.75	1.92	7.50	62.24
2021/04/24 12:00:00.00	73.46	1.92	7.50	62.65
2021/04/24 13:00:00.00	78.20	1.92	7.50	63.18
2021/04/24 14:00:00.00	75.96	1.92	7.50	63.11
2021/04/24 15:00:00.00	83.84	1.92	7.51	63.09
2021/04/24 16:00:00.00	103.05	1.92	7.52	62.71
2021/04/24 17:00:00.00	79.52	1.92	7.54	62.37
2021/04/24 18:00:00.00	79.96	1.92	7.55	69.41
2021/04/24 19:00:00.00	106.25	1.92	7.54	83.63
2021/04/24 20:00:00.00	94.02	1.92	7.55	83.63
2021/04/24 21:00:00.00	84.22	1.92	7.54	83.63
2021/04/24 22:00:00.00	67.62	1.92	7.54	75.93
2021/04/24 23:00:00.00	71.51	1.92	7.56	0.00
最大值	106.25	1.92	7.58	83.63
最小值	42.78	1.69	7.50	0.00
平均值	73.02	1.87	7.54	43.62
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				