北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/25 00:00:00.00	75.54	1.92	7.57	0.00
2021/04/25 01:00:00.00	117.10	1.92	7.59	0.00
2021/04/25 02:00:00.00	80.74	1.92	7.61	23.31
2021/04/25 03:00:00.00	77.95	1.92	7.61	48.61
2021/04/25 04:00:00.00	76.16	1.92	7.65	9.24
2021/04/25 05:00:00.00	82.94	1.92	7.67	4.18
2021/04/25 06:00:00.00	76.31	1.92	7.72	0.27
2021/04/25 07:00:00.00	82.99	1.92	7.66	7.11
2021/04/25 08:00:00.00	75.91	1.92	7.70	0.91
2021/04/25 09:00:00.00	74.71	1.92	7.77	0.00
2021/04/25 10:00:00.00	76.82	1.92	7.82	0.09
2021/04/25 11:00:00.00	80.08	1.92	7.67	5.82
2021/04/25 12:00:00.00	88.81	1.92	7.67	4.26
2021/04/25 13:00:00.00	86.23	1.92	7.65	13.96
2021/04/25 14:00:00.00	77.42	1.92	7.61	30.29
2021/04/25 15:00:00.00	84.67	1.92	7.63	39.20
2021/04/25 16:00:00.00	87.21	1.92	7.63	60.50
2021/04/25 17:00:00.00	85.42	1.92	7.64	65.68
2021/04/25 18:00:00.00	91.29	1.92	7.63	82.38
2021/04/25 19:00:00.00	74.76	1.92	7.63	13.52
2021/04/25 20:00:00.00	69.08	1.92	7.64	0.00
2021/04/25 21:00:00.00	70.43	1.92	7.65	0.00
2021/04/25 22:00:00.00	89.18	1.92	7.66	0.00
2021/04/25 23:00:00.00	85.03	1.92	7.67	0.00
最大值	117.10	1.92	7.82	82.38
最小值	69.08	1.92	7.57	0.00
平均值	81.95	1.92	7.66	17.06
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				