北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/27 00:00:00.00	76.58		1.92	7.75	0.00
2021/04/27 01:00:00.00	54.66		1.92	7.75	0.00
2021/04/27 02:00:00.00	53.70		1.92	7.76	0.00
2021/04/27 03:00:00.00	54.08		1.92	7.76	0.00
2021/04/27 04:00:00.00	48.48		1.92	7.76	23.31
2021/04/27 05:00:00.00	51.91		1.92	7.75	49.31
2021/04/27 06:00:00.00	58.30		1.92	7.75	20.90
2021/04/27 07:00:00.00	54.67		1.92	7.76	7.55
2021/04/27 08:00:00.00	68.39		1.92	7.74	20.20
2021/04/27 09:00:00.00	47.16		1.92	7.74	25.38
2021/04/27 10:00:00.00	46.56		1.92	7.71	49.01
2021/04/27 11:00:00.00	57.62		1.92	7.69	61.90
2021/04/27 12:00:00.00	69.19		1.92	7.68	62.02
2021/04/27 13:00:00.00	87.02		1.92	7.67	62.10
2021/04/27 14:00:00.00	82.81		1.64	7.67	62.92
2021/04/27 15:00:00.00	69.49		1.25	7.68	70.78
2021/04/27 16:00:00.00	106.02		1.28	7.68	84.38
2021/04/27 17:00:00.00	69.91		1.30	7.68	1.29
2021/04/27 18:00:00.00	106.90		1.26	7.68	0.00
2021/04/27 19:00:00.00	43.14		1.26	7.68	0.00
2021/04/27 20:00:00.00	46.53		1.26	7.68	0.00
2021/04/27 21:00:00.00	37.93		1.19	7.68	0.00
2021/04/27 22:00:00.00	73.25		1.18	7.69	0.00
2021/04/27 23:00:00.00	27.08		1.15	7.69	0.00
最大值	106.90		1.92	7.76	84.38
最小值	27.08		1.15	7.67	0.00
平均值	62.14		1.65	7.71	25.04
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					