北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/28 00:00:00.00	30.82	1.11	7.70	0.00
2021/04/28 01:00:00.00	27.64	1.05	7.70	0.00
2021/04/28 02:00:00.00	29.50	1.00	7.70	0.00
2021/04/28 03:00:00.00	32.69	0.98	7.69	0.00
2021/04/28 04:00:00.00	41.31	0.98	7.69	12.21
2021/04/28 05:00:00.00	41.71	0.93	7.69	31.09
2021/04/28 06:00:00.00	36.99	0.89	7.70	10.15
2021/04/28 07:00:00.00	44.14	0.85	7.69	6.86
2021/04/28 08:00:00.00	44.60	0.84	7.69	16.41
2021/04/28 09:00:00.00	41.90	0.83	7.67	51.74
2021/04/28 10:00:00.00	41.28	0.83	7.65	56.33
2021/04/28 11:00:00.00	31.06	0.85	7.64	62.24
2021/04/28 12:00:00.00	58.65	0.81	7.62	62.59
2021/04/28 13:00:00.00	57.26	0.78	7.62	63.18
2021/04/28 14:00:00.00	42.02	0.77	7.62	63.31
2021/04/28 15:00:00.00	50.85	0.69	7.63	75.82
2021/04/28 16:00:00.00	67.39	0.67	7.64	57.03
2021/04/28 17:00:00.00	45.80	0.71	7.65	0.00
2021/04/28 18:00:00.00	30.54	0.70	7.65	0.00
2021/04/28 19:00:00.00	39.91	0.71	7.65	0.00
2021/04/28 20:00:00.00	27.87	0.73	7.65	0.00
2021/04/28 21:00:00.00	31.97	0.66	7.65	0.00
2021/04/28 22:00:00.00	26.12	0.61	7.65	0.00
2021/04/28 23:00:00.00	21.19	0.58	7.65	0.00
最大值	67.39	1.11	7.70	75.82
最小值	21.19	0.58	7.62	0.00
平均值	39.30	0.82	7.66	23.71
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				