北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/29 00:00:00.00	24.83	0.57	7.65	0.00
2021/04/29 01:00:00.00	33.37	0.58	7.65	0.00
2021/04/29 02:00:00.00	36.15	0.57	7.65	0.00
2021/04/29 03:00:00.00	39.47	0.56	7.65	0.00
2021/04/29 04:00:00.00	32.94	0.51	7.65	41.00
2021/04/29 05:00:00.00	32.97	0.49	7.65	22.06
2021/04/29 06:00:00.00	25.46	0.50	7.67	6.36
2021/04/29 07:00:00.00	20.74	0.49	7.66	5.65
2021/04/29 08:00:00.00	30.32	0.47	7.67	3.87
2021/04/29 09:00:00.00	36.62	0.47	7.68	15.14
2021/04/29 10:00:00.00	46.99	0.48	7.63	50.56
2021/04/29 11:00:00.00	26.60	0.48	7.62	61.03
2021/04/29 12:00:00.00	35.49	0.46	7.60	60.96
2021/04/29 13:00:00.00	38.91	0.45	7.60	61.55
2021/04/29 14:00:00.00	48.61	0.40	7.60	64.00
2021/04/29 15:00:00.00	85.96	0.41	7.60	72.79
2021/04/29 16:00:00.00	27.51	0.42	7.60	32.75
2021/04/29 17:00:00.00	52.46	0.38	7.60	0.00
2021/04/29 18:00:00.00	43.49	0.38	7.61	0.00
2021/04/29 19:00:00.00	53.98	0.40	7.60	0.00
2021/04/29 20:00:00.00	73.12	0.39	7.60	0.00
2021/04/29 21:00:00.00	37.29	0.38	7.58	0.00
2021/04/29 22:00:00.00	110.28	0.38	7.57	0.00
2021/04/29 23:00:00.00	26.23	0.37	7.56	0.00
最大值	110.28	0.58	7.68	72.79
最小值	20.74	0.37	7.56	0.00
平均值	42.49	0.46	7.62	20.74
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				