北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/10 00:00:00.00	45.00	1.00	7.36	0.00
2021/03/10 01:00:00.00	72.04	1.02	7.36	0.00
2021/03/10 02:00:00.00	74.87	1.02	7.36	0.00
2021/03/10 03:00:00.00	72.65	1.03	7.36	0.00
2021/03/10 04:00:00.00	83.44	1.06	7.35	0.00
2021/03/10 05:00:00.00	64.55	1.08	7.35	14.95
2021/03/10 06:00:00.00	56.70	1.10	7.35	28.79
2021/03/10 07:00:00.00	55.93	1.09	7.39	18.39
2021/03/10 08:00:00.00	55.51	1.04	7.36	25.98
2021/03/10 09:00:00.00	69.65	1.05	7.35	19.47
2021/03/10 10:00:00.00	85.92	1.02	7.34	43.23
2021/03/10 11:00:00.00	58.76	1.03	7.34	69.56
2021/03/10 12:00:00.00	74.65	1.02	7.34	31.39
2021/03/10 13:00:00.00	44.60	1.02	7.33	0.00
2021/03/10 14:00:00.00	64.80	1.04	7.33	0.00
2021/03/10 15:00:00.00	47.22	1.04	7.33	0.00
2021/03/10 16:00:00.00	66.29	1.07	7.34	0.00
2021/03/10 17:00:00.00	57.05	1.07	7.33	0.00
2021/03/10 18:00:00.00	44.79	1.03	7.33	0.00
2021/03/10 19:00:00.00	37.95	1.02	7.32	0.00
2021/03/10 20:00:00.00	83.87	1.02	7.32	0.00
2021/03/10 21:00:00.00	77.77	0.98	7.30	0.00
2021/03/10 22:00:00.00	60.57	0.98	7.28	0.00
2021/03/10 23:00:00.00	58.83	0.98	7.26	0.00
最大值	85.92	1.10	7.39	69.56
最小值	37.95	0.98	7.26	0.00
平均值	63.06	1.03	7.34	10.49
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				