北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/11 00:00:00.00	32.61	0.97	7.26	0.00
2021/03/11 01:00:00.00	61.85	0.97	7.25	0.00
2021/03/11 02:00:00.00	57.59	0.97	7.25	0.00
2021/03/11 03:00:00.00	35.73	0.96	7.24	0.00
2021/03/11 04:00:00.00	56.80	0.97	7.24	9.83
2021/03/11 05:00:00.00	63.87	0.97	7.23	41.85
2021/03/11 06:00:00.00	81.69	0.99	7.25	21.56
2021/03/11 07:00:00.00	64.59	0.98	7.30	11.77
2021/03/11 08:00:00.00	68.15	0.96	7.29	11.36
2021/03/11 09:00:00.00	61.31	0.94	7.27	34.78
2021/03/11 10:00:00.00	81.26	0.90	7.24	52.90
2021/03/11 11:00:00.00	84.04	0.89	7.24	64.78
2021/03/11 12:00:00.00	72.72	0.88	7.24	66.10
2021/03/11 13:00:00.00	74.04	0.88	7.24	84.36
2021/03/11 14:00:00.00	71.17	0.91	7.24	26.98
2021/03/11 15:00:00.00	61.20	0.91	7.24	0.00
2021/03/11 16:00:00.00	48.16	0.91	7.24	0.00
2021/03/11 17:00:00.00	64.99	0.94	7.25	0.00
2021/03/11 18:00:00.00	66.74	0.92	7.26	0.00
2021/03/11 19:00:00.00	65.96	0.90	7.26	0.00
2021/03/11 20:00:00.00	38.07	0.88	7.25	0.00
2021/03/11 21:00:00.00	66.69	0.89	7.24	0.00
2021/03/11 22:00:00.00	107.32	0.90	7.24	0.00
2021/03/11 23:00:00.00	62.69	0.87	7.23	0.00
最大值	107.32	0.99	7.30	84.36
最小值	32.61	0.87	7.23	0.00
平均值	64.55	0.93	7.25	17.76
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				