北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/12 00:00:00.00	73.30	0.89	7.23	0.00
2021/03/12 01:00:00.00	70.27	0.89	7.23	0.00
2021/03/12 02:00:00.00	78.60	0.89	7.23	0.00
2021/03/12 03:00:00.00	92.00	0.90	7.24	0.00
2021/03/12 04:00:00.00	53.51	0.89	7.24	9.20
2021/03/12 05:00:00.00	77.54	0.89	7.25	48.45
2021/03/12 06:00:00.00	75.53	0.88	7.26	18.45
2021/03/12 07:00:00.00	69.09	0.86	7.30	5.61
2021/03/12 08:00:00.00	61.56	0.85	7.30	27.78
2021/03/12 09:00:00.00	52.65	0.88	7.23	59.43
2021/03/12 10:00:00.00	58.27	0.83	7.23	49.63
2021/03/12 11:00:00.00	45.39	0.81	7.24	0.00
2021/03/12 12:00:00.00	47.29	0.77	7.24	0.00
2021/03/12 13:00:00.00	56.35	0.79	7.24	0.00
2021/03/12 14:00:00.00	52.43	0.80	7.24	0.00
2021/03/12 15:00:00.00	55.38	0.80	7.25	0.00
2021/03/12 16:00:00.00	63.79	0.81	7.25	0.00
2021/03/12 17:00:00.00	53.35	0.80	7.25	0.00
2021/03/12 18:00:00.00	62.33	0.78	7.25	0.00
2021/03/12 19:00:00.00	116.94	0.77	7.24	0.00
2021/03/12 20:00:00.00	73.39	0.79	7.24	0.00
2021/03/12 21:00:00.00	68.56	0.80	7.24	0.00
2021/03/12 22:00:00.00	43.75	0.77	7.24	0.00
2021/03/12 23:00:00.00	61.68	0.78	7.20	0.00
最大值	116.94	0.90	7.30	59.43
最小值	43.75	0.77	7.20	0.00
平均值	65.12	0.83	7.25	9.11
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				