北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/13 00:00:00.00	34.80	0.84	7.18	0.00
2021/03/13 01:00:00.00	42.85	0.86	7.19	0.00
2021/03/13 02:00:00.00	50.66	0.83	7.19	0.00
2021/03/13 03:00:00.00	58.29	0.78	7.20	0.00
2021/03/13 04:00:00.00	50.31	0.74	7.19	0.00
2021/03/13 05:00:00.00	57.28	0.74	7.20	0.00
2021/03/13 06:00:00.00	76.26	0.74	7.21	39.20
2021/03/13 07:00:00.00	57.90	0.73	7.22	30.95
2021/03/13 08:00:00.00	58.16	0.72	7.24	27.85
2021/03/13 09:00:00.00	65.41	0.71	7.24	42.33
2021/03/13 10:00:00.00	55.17	0.70	7.22	45.55
2021/03/13 11:00:00.00	48.41	0.70	7.22	55.46
2021/03/13 12:00:00.00	66.76	0.70	7.23	64.38
2021/03/13 13:00:00.00	56.08	0.70	7.24	66.97
2021/03/13 14:00:00.00	70.19	0.71	7.24	0.00
2021/03/13 15:00:00.00	67.29	0.69	7.24	0.00
2021/03/13 16:00:00.00	57.98	0.68	7.21	0.00
2021/03/13 17:00:00.00	52.17	0.71	7.22	0.00
2021/03/13 18:00:00.00	58.20	0.71	7.24	0.00
2021/03/13 19:00:00.00	70.48	0.70	7.24	0.00
2021/03/13 20:00:00.00	85.37	0.68	7.23	0.00
2021/03/13 21:00:00.00	57.91	0.68	7.23	0.00
2021/03/13 22:00:00.00	57.18	0.69	7.23	0.00
2021/03/13 23:00:00.00	37.76	0.68	7.23	0.00
最大值	85.37	0.86	7.24	66.97
最小值	34.80	0.68	7.18	0.00
平均值	58.04	0.73	7.22	15.53
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				