北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/14 00:00:00.00	70.43	0.68	7.23	0.00
2021/03/14 01:00:00.00	59.88	0.68	7.23	0.00
2021/03/14 02:00:00.00	40.09	0.67	7.23	0.00
2021/03/14 03:00:00.00	28.58	0.68	7.23	0.00
2021/03/14 04:00:00.00	36.90	0.67	7.23	0.00
2021/03/14 05:00:00.00	50.53	0.67	7.24	23.80
2021/03/14 06:00:00.00	55.26	0.69	7.23	40.74
2021/03/14 07:00:00.00	47.36	0.68	7.27	9.20
2021/03/14 08:00:00.00	39.25	0.68	7.28	7.61
2021/03/14 09:00:00.00	37.24	0.66	7.29	10.56
2021/03/14 10:00:00.00	53.76	0.63	7.28	22.73
2021/03/14 11:00:00.00	49.58	0.64	7.27	34.58
2021/03/14 12:00:00.00	58.43	0.66	7.22	62.08
2021/03/14 13:00:00.00	63.22	0.69	7.23	52.00
2021/03/14 14:00:00.00	46.90	0.70	7.23	0.00
2021/03/14 15:00:00.00	56.86	0.70	7.23	0.00
2021/03/14 16:00:00.00	59.57	0.70	7.22	0.00
2021/03/14 17:00:00.00	79.88	0.70	7.22	0.00
2021/03/14 18:00:00.00	75.25	0.70	7.23	0.00
2021/03/14 19:00:00.00	59.90	0.69	7.23	0.00
2021/03/14 20:00:00.00	93.66	0.68	7.22	0.00
2021/03/14 21:00:00.00	73.85	0.69	7.21	0.00
2021/03/14 22:00:00.00	55.27	0.72	7.22	0.00
2021/03/14 23:00:00.00	92.28	0.71	7.22	0.00
最大值	93.66	0.72	7.29	62.08
最小值	28.58	0.63	7.21	0.00
平均值	57.66	0.68	7.24	10.97
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				