北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/15 00:00:00.00	37.79	0.71	7.22	0.00
2021/03/15 01:00:00.00	40.29	0.71	7.22	0.00
2021/03/15 02:00:00.00	106.14	0.72	7.22	0.00
2021/03/15 03:00:00.00	50.28	0.74	7.22	41.04
2021/03/15 04:00:00.00	51.72	0.72	7.22	30.17
2021/03/15 05:00:00.00	52.41	0.70	7.25	12.00
2021/03/15 06:00:00.00	53.62	0.70	7.26	5.04
2021/03/15 07:00:00.00	36.89	0.67	7.26	5.13
2021/03/15 08:00:00.00	39.69	0.67	7.28	1.03
2021/03/15 09:00:00.00	70.26	0.65	7.33	1.41
2021/03/15 10:00:00.00	42.20	0.63	7.30	10.45
2021/03/15 11:00:00.00	59.16	0.61	7.26	22.47
2021/03/15 12:00:00.00	49.39	0.60	7.23	35.38
2021/03/15 13:00:00.00	48.90	0.60	7.20	48.34
2021/03/15 14:00:00.00	51.29	0.58	7.20	61.50
2021/03/15 15:00:00.00	46.05	0.57	7.22	64.34
2021/03/15 16:00:00.00	53.87	0.56	7.23	65.35
2021/03/15 17:00:00.00	49.00	0.53	7.23	74.97
2021/03/15 18:00:00.00	46.38	0.53	7.24	34.12
2021/03/15 19:00:00.00	58.77	0.50	7.24	0.00
2021/03/15 20:00:00.00	62.74	0.49	7.23	0.00
2021/03/15 21:00:00.00	114.73	0.47	7.24	0.00
2021/03/15 22:00:00.00	69.34	0.45	7.24	0.00
2021/03/15 23:00:00.00	54.00	0.44	7.24	0.00

最大值	114.73	0.74	7.33	74.97
最小值	36.89	0.44	7.20	0.00
平均值	56.04	0.61	7.24	21.36
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				