北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/16 00:00:00.00	59.12	0.42	7.24	0.00
2021/03/16 01:00:00.00	52.18	0.41	7.24	0.00
2021/03/16 02:00:00.00	49.39	0.42	7.24	0.00
2021/03/16 03:00:00.00	46.10	0.41	7.24	0.00
2021/03/16 04:00:00.00	50.36	0.40	7.24	0.00
2021/03/16 05:00:00.00	47.66	0.41	7.23	0.00
2021/03/16 06:00:00.00	51.77	0.43	7.23	0.00
2021/03/16 07:00:00.00	62.86	0.45	7.24	32.16
2021/03/16 08:00:00.00	68.75	0.57	7.25	62.11
2021/03/16 09:00:00.00	64.20	0.74	7.25	65.06
2021/03/16 10:00:00.00	47.47	0.78	7.24	72.89
2021/03/16 11:00:00.00	62.58	0.78	7.23	0.00
2021/03/16 12:00:00.00	42.06	0.82	7.22	0.00
2021/03/16 13:00:00.00	59.30	0.90	7.21	0.00
2021/03/16 14:00:00.00	53.69	1.02	7.21	0.00
2021/03/16 15:00:00.00	101.05	1.10	7.21	0.00
2021/03/16 16:00:00.00	64.38	1.14	7.22	0.00
2021/03/16 17:00:00.00	54.46	1.25	7.23	0.00
2021/03/16 18:00:00.00	58.11	1.33	7.23	0.00
2021/03/16 19:00:00.00	65.60	1.36	7.23	0.00
2021/03/16 20:00:00.00	58.06	1.43	7.22	0.00
2021/03/16 21:00:00.00	59.23	1.50	7.23	0.00
2021/03/16 22:00:00.00	59.76	1.59	7.23	0.00
2021/03/16 23:00:00.00	68.15	1.67	7.23	0.00
最大值	101.05	1.67	7.25	72.89
最小值	42.06	0.40	7.21	0.00
平均值	58.60	0.89	7.23	9.68
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				