北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/17 00:00:00.00	22.71	1.74	7.23	0.00
2021/03/17 01:00:00.00	71.36	1.82	7.23	0.00
2021/03/17 02:00:00.00	20.59	1.89	7.24	0.00
2021/03/17 03:00:00.00	57.70	1.95	7.23	0.00
2021/03/17 04:00:00.00	14.98	2.01	7.23	0.00
2021/03/17 05:00:00.00	24.67	2.04	7.24	0.00
2021/03/17 06:00:00.00	63.56	2.07	7.25	0.00
2021/03/17 07:00:00.00	38.56	2.09	7.25	0.00
2021/03/17 08:00:00.00	67.66	2.12	7.26	0.00
2021/03/17 09:00:00.00	69.47	2.13	7.26	0.00
2021/03/17 10:00:00.00	58.20	2.12	7.26	0.00
2021/03/17 11:00:00.00	48.48	2.12	7.25	0.00
2021/03/17 12:00:00.00	36.56	2.13	7.25	0.00
2021/03/17 13:00:00.00	57.00	2.16	7.26	0.00
2021/03/17 14:00:00.00	76.63	2.20	7.27	0.00
2021/03/17 15:00:00.00	38.56	2.20	7.28	0.00
2021/03/17 16:00:00.00	82.48	2.18	7.28	0.00
2021/03/17 17:00:00.00	123.47	2.19	7.29	0.00
2021/03/17 18:00:00.00	51.47	2.20	7.29	0.00
2021/03/17 19:00:00.00	35.92	2.17	7.28	0.00
2021/03/17 20:00:00.00	85.85	2.18	7.29	0.00
2021/03/17 21:00:00.00	125.84	2.22	7.29	0.00
2021/03/17 22:00:00.00	119.85	2.25	7.29	0.00
2021/03/17 23:00:00.00	90.91	2.28	7.29	0.00
最大值	125.84	2.28	7.29	0.00
最小值	14.98	1.74	7.23	0.00
平均值	61.77	2.10	7.26	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				