北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/18 00:00:00.00	66.99	2.31	7.30	0.00
2021/03/18 01:00:00.00	150.60	2.36	7.30	0.00
2021/03/18 02:00:00.00	61.65	2.44	7.30	0.00
2021/03/18 03:00:00.00	84.46	2.49	7.30	0.00
2021/03/18 04:00:00.00	56.73	2.54	7.30	54.49
2021/03/18 05:00:00.00	61.85	2.58	7.34	24.63
2021/03/18 06:00:00.00	64.32	2.62	7.37	8.94
2021/03/18 07:00:00.00	58.42	2.72	7.38	5.79
2021/03/18 08:00:00.00	75.09	2.84	7.39	7.67
2021/03/18 09:00:00.00	52.48	2.89	7.41	19.23
2021/03/18 10:00:00.00	56.50	2.89	7.43	46.02
2021/03/18 11:00:00.00	55.70	2.87	7.39	58.22
2021/03/18 12:00:00.00	40.37	2.95	7.33	63.13
2021/03/18 13:00:00.00	39.55	3.09	7.32	63.43
2021/03/18 14:00:00.00	62.93	3.12	7.32	78.92
2021/03/18 15:00:00.00	67.61	3.24	7.28	50.43
2021/03/18 16:00:00.00	53.33	3.46	7.28	0.00
2021/03/18 17:00:00.00	99.34	3.60	7.29	0.00
2021/03/18 18:00:00.00	75.56	3.70	7.29	0.00
2021/03/18 19:00:00.00	79.47	3.76	7.29	0.00
2021/03/18 20:00:00.00	45.89	3.87	7.29	0.01
2021/03/18 21:00:00.00	42.77	4.06	7.29	0.00
2021/03/18 22:00:00.00	50.26	4.21	7.29	0.00
2021/03/18 23:00:00.00	71.75	4.34	7.30	0.01
最大值	150.60	4.34	7.43	78.92
最小值	39.55	2.31	7.28	0.00
平均值	65.57	3.12	7.32	20.04
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				