北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/19 00:00:00.00	60.55	4.36	7.31	0.00
2021/03/19 01:00:00.00	106.99	4.50	7.32	0.00
2021/03/19 02:00:00.00	60.68	4.68	7.32	4.12
2021/03/19 03:00:00.00	45.61	4.75	7.33	34.91
2021/03/19 04:00:00.00	66.98	4.87	7.35	16.17
2021/03/19 05:00:00.00	62.49	4.96	7.38	4.95
2021/03/19 06:00:00.00	79.45	5.03	7.38	4.75
2021/03/19 07:00:00.00	80.70	5.08	7.42	0.86
2021/03/19 08:00:00.00	58.10	5.06	7.40	4.92
2021/03/19 09:00:00.00	55.16	5.13	7.40	3.84
2021/03/19 10:00:00.00	60.77	5.12	7.40	22.39
2021/03/19 11:00:00.00	76.12	5.13	7.38	7.52
2021/03/19 12:00:00.00	59.87	5.21	7.37	18.20
2021/03/19 13:00:00.00	46.30	5.26	7.32	43.71
2021/03/19 14:00:00.00	59.22	5.36	7.32	40.61
2021/03/19 15:00:00.00	64.51	5.42	7.32	55.71
2021/03/19 16:00:00.00	88.39	5.42	7.32	40.63
2021/03/19 17:00:00.00	106.59	5.48	7.33	39.25
2021/03/19 18:00:00.00	49.25	5.51	7.33	24.29
2021/03/19 19:00:00.00	56.53	5.48	7.33	0.00
2021/03/19 20:00:00.00	50.64	5.50	7.32	0.00
2021/03/19 21:00:00.00	40.34	5.55	7.31	0.00
2021/03/19 22:00:00.00	33.55	5.59	7.31	0.00
2021/03/19 23:00:00.00	67.33	5.68	7.31	0.00
最大值	106.99	5.68	7.42	55.71
最小值	33.55	4.36	7.31	0.00
平均值	64.00	5.17	7.35	15.28
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				