北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/20 00:00:00.00	53.04	5.70	7.32	0.00
2021/03/20 01:00:00.00	79.44	5.72	7.32	0.00
2021/03/20 02:00:00.00	56.59	5.79	7.30	0.00
2021/03/20 03:00:00.00	76.45	5.86	7.29	0.00
2021/03/20 04:00:00.00	35.30	5.84	7.29	0.00
2021/03/20 05:00:00.00	49.09	5.90	7.28	0.00
2021/03/20 06:00:00.00	26.54	5.94	7.28	0.00
2021/03/20 07:00:00.00	65.31	5.93	7.29	0.00
2021/03/20 08:00:00.00	154.99	5.87	7.30	0.00
2021/03/20 09:00:00.00	208.45	5.83	7.30	0.00
2021/03/20 10:00:00.00	103.53	5.79	7.30	0.00
2021/03/20 11:00:00.00	105.21	5.82	7.30	0.00
2021/03/20 12:00:00.00	74.05	5.83	7.30	0.00
2021/03/20 13:00:00.00	140.26	5.77	7.31	0.00
2021/03/20 14:00:00.00	56.55	5.78	7.30	0.00
2021/03/20 15:00:00.00	190.18	5.74	7.30	0.00
2021/03/20 16:00:00.00	25.42	5.65	7.31	0.00
2021/03/20 17:00:00.00	63.01	5.67	7.33	0.00
2021/03/20 18:00:00.00	93.22	5.67	7.34	0.00
2021/03/20 19:00:00.00	66.73	5.68	7.34	0.00
2021/03/20 20:00:00.00	38.48	5.68	7.32	0.00
2021/03/20 21:00:00.00	57.25	5.68	7.31	0.00
2021/03/20 22:00:00.00	66.11	5.69	7.31	0.00
2021/03/20 23:00:00.00	26.42	5.64	7.32	0.00
最大值	208.45	5.94	7.34	0.00
最小值	25.42	5.64	7.28	0.00
平均值	79.65	5.77	7.31	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				