北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/21 00:00:00.00	93.26	5.68	7.32	0.00
2021/03/21 01:00:00.00	70.65	5.64	7.32	0.00
2021/03/21 02:00:00.00	24.69	5.58	7.33	0.00
2021/03/21 03:00:00.00	56.80	5.58	7.34	0.00
2021/03/21 04:00:00.00	61.13	5.60	7.34	0.00
2021/03/21 05:00:00.00	54.33	5.58	7.35	0.00
2021/03/21 06:00:00.00	60.78	5.53	7.35	0.00
2021/03/21 07:00:00.00	84.51	5.47	7.35	4.28
2021/03/21 08:00:00.00	86.32	5.46	7.34	41.50
2021/03/21 09:00:00.00	90.56	5.40	7.35	54.11
2021/03/21 10:00:00.00	88.23	5.36	7.34	62.07
2021/03/21 11:00:00.00	88.00	5.38	7.34	61.28
2021/03/21 12:00:00.00	54.86	5.35	7.34	68.50
2021/03/21 13:00:00.00	83.98	5.32	7.34	75.37
2021/03/21 14:00:00.00	78.45	5.33	7.34	80.03
2021/03/21 15:00:00.00	58.13	5.29	7.35	53.92
2021/03/21 16:00:00.00	65.03	5.31	7.35	0.00
2021/03/21 17:00:00.00	73.29	5.25	7.36	0.00
2021/03/21 18:00:00.00	123.50	5.21	7.36	0.00
2021/03/21 19:00:00.00	148.34	5.11	7.37	0.00
2021/03/21 20:00:00.00	83.82	5.09	7.36	0.00
2021/03/21 21:00:00.00	65.08	5.06	7.35	0.00
2021/03/21 22:00:00.00	68.86	5.04	7.35	0.00
2021/03/21 23:00:00.00	66.11	5.00	7.36	0.00

最大值	148.34	5.68	7.37	80.03
最小值	24.69	5.00	7.32	0.00
平均值	76.20	5.36	7.35	20.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				